

**Информация о выполненных  
мероприятиях по устранению предписаний Отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО «город  
Екатеринбург» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области № 53/1/1 от 19.02.2018 г.  
в здании учебного корпуса  
Муниципального бюджетного учреждения культуры дополнительного образования  
«Екатеринбургская детская школа искусств № 8»  
с углубленным изучением отдельных предметов**

**г. Екатеринбург**

« 16 » марта 2018 года

<b>№п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Ответственное лицо</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Сумма</b>	<b>Отметка о выполнении мероприятия</b>
1	Произвести замену несертифицированных дымовых извещателей (ИП 103-5/1) автоматической пожарной сигнализации	Директор МБУК ДО «ЕДШИ № 8» М.Н. Никифорова	01.02.2019 г.	10 000,00	Письмо №8 от 27.02.2018 в ООО «ОКО-охрана» об устранении пунктов предписания (разработана смета на устранение пунктов предписания) Письмо в Управление культуры о выделении доп. Средств №15 от 19.03.2018
2	Произвести обработку деревянных конструкций сценической коробки огнезащитным составом. Оформить акт обработки.	Зам. директора по АХЧ Л.И. Кондратенкова	01.09.2018 г.	1 000,00	Бюджет проведена в каникулярный период
3	Привести систему оповещения людей о пожаре в соответствие с требованиями п. 61 ППР РФ	Зам. директора по АХЧ Л.И. Кондратенкова	01.09.2018 г.	5 000,00	«ОКО-охрана» об устранении пунктов предписания (разработана смета на устранение пунктов предписания) Письмо в Управление культуры о выделении доп. Средств №15 от 19.03.2018
4	Установить на 1 и 2 этажах здания учебного корпуса световые оповещатели «Выход» (5 шт)	Директор МБУК ДО «ЕДШИ № 8» М.Н. Никифорова	01.09.2018 г.	1 200,00	«ОКО-охрана» об устранении пунктов предписания (разработана смета на устранение пунктов предписания) Письмо в Управление культуры о выделении доп. Средств №15 от 19.03.2018

5	Укомплектовать здание учебного корпуса первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с требованиями п. 33 ППР РФ (ОП5-3 шт)	Зам. директора по АХЧ Л.И. Кондратенкова	01.09.2018 г.	1650,00	ВЫПОЛНЕНО
6	Произвести устройство эвакуационного выхода со второго этажа здания учебного корпуса в соответствии с требованиями п.33 ППР РФ	Директор МБУК ДО «ЕДШИ № 8» М.Н. Никифорова	01.02.2019 г.	100 000,00	Получен счет на оплату материалов для изготовления лестницы № 358 от 14.03.18 ООО «Металлопторг», разработана смета на монтаж и устройство пожарной лестницы. Направлено письмо в Управление культуры о выделении дополнительных средств для устранения пункта предписания. исх № 15 от 19.03.2018
7	Произвести демонтаж деревянного пристроя в основном зданию в соответствии с п.23 ППР РФ	Директор МБУК ДО «ЕДШИ № 8» М.Н. Никифорова	01.02.2019 г.	20 000,00	Разработана смета на демонтаж пристроя. Получено заключение ООО «ЭнергоСтройПроект-Эксперт» о признании пристроя ветхим. Направлено письмо в Управление культуры о согласовании демонтажа пристроя и о выделении дополнительных средств для устранения пункта предписания. исх № 16 от 19.03.2018

Директор МБУК ДО «ЕДШИ № 8»

М.Н. Никифорова

